



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307652964

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器

NXA32N、NXA32N/4、NXAF32N、NXA32H、NXA32H/4、NXAF32H、NXA32N/NE、
NXA32N/4NE、NXAF32N/4、NXA32H/NE、NXA32H/4NE、NXAF32H/4、NXA32HU、
NXA32HU/4、NXA32HU/NE、NXA32HU/4NE;详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月05日 有效期至：2029年07月04日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307652964

证书附页: 第 1 页 共 2 页

型号: NXA32N、NXA32N/4、NXAF32N、NXA32H、NXA32H/4、NXAF32H、NXA32N/NE、NXA32N/4NE、NXAF32N/4、NXA32H/NE、NXA32H/4NE、NXAF32H/4、NXA32HU、NXA32HU/4、NXA32HU/NE、NXA32HU/4NE; 型号解释详见附件;

额定冲击耐受电压(Uimp): 12kV;

额定绝缘电压(Ui):

NXA32N、NXA32N/4、NXAF32N、NXA32H、NXA32H/4、NXAF32H、NXA32N/NE、NXA32N/4NE、NXAF32N/4、NXA32H/NE、NXA32H/4NE、NXAF32H/4: 1000V, NXA32HU、NXA32HU/4、NXA32HU/NE、NXA32HU/4NE: 1250V;

额定工作电压(Ue): NXA32N、NXA32N/4、NXAF32N、NXA32H、NXA32H/4、NXAF32H、NXA32N/NE、NXA32N/4NE、NXAF32N/4、NXA32H/NE、NXA32H/4NE、

NXAF32H/4: AC380V/AC400V/AC415V, AC440V/AC525V/AC690V;

NXA32HU、NXA32HU/4、NXA32HU/NE、NXA32HU/4NE: AC800V, AC1000V/AC1150V;

In: NXA32N、NXA32H、NXA32N/4、NXA32H/4、NXA32N/NE、NXA32H/NE、NXA32N/4NE、NXA32H/4NE、NXAF32N、NXAF32H、NXAF32N/4、NXAF32H/4: 630A、800A、1000A、1250A、1600A、2000A、2500A、3200A;

NXA32HU、NXA32HU/4、NXA32HU/NE、NXA32HU/4NE: 1600A、2000A、2500A、3200A;

过电流脱扣器类型: 电子式;

NXA32N、NXA32N/4、NXAF32N、NXA32N/NE、NXA32N/4NE、NXAF32N/4: Ics=80kA(AC380V/AC400V/AC415V), 65kA(AC440V/AC525V/AC690V);

Icu=80kA(AC380V/AC400V/AC415V), 65kA(AC440V/AC525V/AC690V);

Icw=65kA/1s(AC380V/AC400V/AC415V), 65kA/1s(AC440V/AC525V/AC690V);

NXA32H、NXA32H/4、NXAF32H、NXA32H/NE、NXA32H/4NE、NXAF32H/4: Ics=85kA(AC380V/AC400V/AC415V), 70kA(AC440V/AC525V/AC690V);

Icu=100kA(AC380V/AC400V/AC415V), 70kA(AC440V/AC525V/AC690V);

Icw=85kA/1s(AC380V/AC400V/AC415V), 70kA/1s(AC440V/AC525V/AC690V);

NXA32HU、NXA32HU/4、NXA32HU/NE、NXA32HU/4NE:

Icu=50kA, Ics=50kA, Icw=50kA/1s(AC800V),

Icu=50kA, Ics=50kA, Icw=50kA/1s(AC1000V/AC1150V);

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307652964

证书附页: 第 2 页 共 2 页

选择性类别: B;

极数: 3P, 4P;

适用于隔离;

适用频率: 50/60Hz;

辅助触头(本体):

4NO4NC, 6NO6NC; Ui: 415V; Ith: 6A;

Ue/Ie: AC-15: AC415V/0.75A, AC240V/1.3A; DC-13: DC220V/0.27A,
DC110V/0.55A;

型号解释:

N X A □ 32 □ / □ □

市场划分代号: 空: 配电产品; NE: 新能源产品

极数: 3: 三极, 4: 四极, 三极可不加

分断能力特征代号: N: 普通分断, H: 较高分断,
HU 高电压分断

断路器壳架等级代号: 32: 3200A

专供代号: 空: 常规产品; F: 盘厂专用

万能式断路器代号(企业)

设计序号(企业)

企业特征代号

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司