

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980307001943

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址:	浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	剩余电流保护断路器
产品系列、型号、规格:	NM8NL-125; 详见附件
依据的标准:	GB/T 14048.2-2020
生产企业名称:	上海诺雅克电气有限公司
生产企业地址:	上海市松江区思贤路3857号

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-10-22
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980307001943



产品系列、型号、规格(附件):

上报参数:
NM8NL-125
Uimp:8kV;
Ue:1000V;
Ue: AC380V/400V/415V, AC440V;
In: 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A;
过电流脱扣器类型: 热磁式, 电磁式;
Ics=Icu;
AC380/400/415V:36kA/50kA/70kA/100kA/150kA(C/S/Q/H/R);
AC440V:36kA/50kA/70kA/100kA/150kA(C/S/Q/H/R);
脱扣级数: 5, 10, 20, 30;
额定剩余动作电流(IΔn):
RCD1:0.03A/0.1A/0.3A/1A 四档可调 (0.03A 非延时型, 其余档均为延时型/非延时型)
RCD2:0.05A/0.2A/0.5A/2A 四档可调 (延时型/非延时型)
额定剩余动作类型: AC 型, A 型;
漏电脱扣器的类型: 电子式;
剩余电流动作和分断能力(IΔm): 25%Icu;
选择性类别: A;
极数: 3P, 4P;
适用于范围:
适用频率: 50Hz/60Hz;
配用的辅助触头和报警触头:
型号: AX21-M8, AL21-M8(CQC 证书: CQC2013010304602112);
1NO1NC;
Ith: 5A;
AC-15: Ue/Ie: AC110V/5A, AC240V/4A, AC415V/2A;
DC-13: Ue/Ie: DC110V/0.25A, DC220V/0.25A;
符合附录 N 的电子附件:
欠压脱扣器 UVT21-M8:
额定电源电压: AC48V, AC110V, AC220~240V, AC380~415V, DC24V, DC48V,
DC110V ~120V, DC220V;
电动操作机构 MOD21-M8:
额定电源电压: AC110V, AC220~240V, AC380~415V, DC24V, DC110V, DC220V;
型号的释:
NM8NL-125 □
NM8NL: 具有剩余电流保护的塑料外壳式断路器系列代号
125: 壳架电流
□: 分断能力特征代号: C, S, Q, H, R

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-10-22
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。