



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNASL1145

# CQC标志认证 试验报告

☐新申请   ☒变更   ☐监督   ☐复审   ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-837190  
(任务编号)

产品名称: 电子式过载继电器

型 号: NRE8-38

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 电子式过载继电器 型 号: NRE8-38 商 标: 正泰/CHINT 样品数量: 2 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2021-08-03 完成日期: 2021-09-01	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号  生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号  生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号																		
试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格																			
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见附页																			
主检: 刘丽丽 期: 2021.09.10	 (检测机构名称、盖章) 2021 年 09 月 10 日																		
审核: 倪吉 期: 2021.09.10																			
签发: 朱 期: 2021.09.10																			
备注: <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>变更项目</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>产品标准变更</td> <td>GB/T 14048.4-2010</td> <td>GB/T 14048.4-2020</td> </tr> <tr> <td>安全件触头材料 供应商变更</td> <td>温州宏丰电工合金股份有限公司 福达合金材料股份有限公司</td> <td>浙江宏丰金属基功能复合材料有限 公司 福达合金材料股份有限公司</td> </tr> <tr> <td>原证书编号</td> <td colspan="2">CQC2019010309220663</td> </tr> <tr> <td>原测试报告编号</td> <td colspan="2">03601-A-19B0473-S</td> </tr> <tr> <td>原检测单位</td> <td colspan="2">苏州电器科学研究院股份有限公司</td> </tr> </tbody> </table>		变更项目	变更前	变更后	产品标准变更	GB/T 14048.4-2010	GB/T 14048.4-2020	安全件触头材料 供应商变更	温州宏丰电工合金股份有限公司 福达合金材料股份有限公司	浙江宏丰金属基功能复合材料有限 公司 福达合金材料股份有限公司	原证书编号	CQC2019010309220663		原测试报告编号	03601-A-19B0473-S		原检测单位	苏州电器科学研究院股份有限公司	
变更项目	变更前	变更后																	
产品标准变更	GB/T 14048.4-2010	GB/T 14048.4-2020																	
安全件触头材料 供应商变更	温州宏丰电工合金股份有限公司 福达合金材料股份有限公司	浙江宏丰金属基功能复合材料有限 公司 福达合金材料股份有限公司																	
原证书编号	CQC2019010309220663																		
原测试报告编号	03601-A-19B0473-S																		
原检测单位	苏州电器科学研究院股份有限公司																		

附页:

NRE8-38

Ui: 690V;

Uimp: 6kV;

Ue: AC690V;

Ie: 0.6-1.2A,1.2-2.4A,2-4A,4-8A,5-10A,7-12A,10-20A,19-38A;

脱扣级别: 10A;

极数: 3P;

外壳防护等级: IP20 (正前侧);

配用辅助触头: (本体)

1NO1NC;

Ith: 5A;

AC-15: Ue/Ie: AC230V/2.5A, AC400V/1.5A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.2A;

