

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307845775

发证日期: 2022年12月02日

有效期至: 2031年03月15日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称 温州正泰电器科技有限公司
及生产地址 浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器
NXM-250 E、S、F、H, NXMH-250 E、S、F、H, NXMP-250 E、S、F、H, NXMF-250 E、S、F、H, NXMS-250 F、H、R, NXMSH-250 F、H、R, NXMSP-250 F、H、R, NXMSF-250 F、H、R; 详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年05月18日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307845775

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NXM-250 E、S、F、H, NXMH-250 E、S、F、H, NXMP-250 E、S、F、H, NXMF-250 E、S、F、H, NXMS-250 F、H、R, NXMSH-250 F、H、R, NXMSP-250 F、H、R, NXMSF-250 F、H、R

Uimp:8kV; Ui:800V;

Ue:AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V, AC500V, AC660V/AC690V(2P 不适用);

In:热磁式:(NXM-250 E、S、F、H, NXMH-250 E、S、F、H, NXMP-250 E、S、F、H, NXMF-250 E、S、F、H): 125A,140A,150A,160A,170A,175A, 180A,200A,225A,250A;

电子式:(NXMS-250 F、H、R, NXMSH-250 F、H、R, NXMSP-250 F、H、R, NXMSF-250 F、H、R):160A,200A,225A,250A;

过电流脱扣器类型:热磁式、电磁式、电子式;

E 型((AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/(AC660V/690V)):

Icu=40kA/20kA/8kA, Ics=30kA/20kA/5kA;

S 型

((AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/(AC660V/690V)):

Icu=50kA/36kA/8kA, Ics=30kA/20kA/5kA;

F 型((AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/AC500V/(AC660V/690V)):Icu=50kA/36kA/30kA/10kA, Ics=50kA/36kA/30kA/5kA;

H 型((AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/AC500V/(AC660V/690V)):Icu=75kA/50kA/30kA/10kA, Ics=50kA/36kA/30kA/5kA;

R 型((AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/AC500V/(AC660V/690V)):Icu=75kA/70kA/40kA/10kA, Ics=50kA/50kA/40kA/5kA;

选择性类别:A 类;

脱扣级别(带电动机保护的断路器):热磁式:10、20;电子式:10A、10、20、30;

极数:2P(仅热磁式),3P,3P+N(3 个保护极, N 极不可开闭, 仅热磁式),4P(3 个保护极, N 极可开闭);4P

适用于隔离(3P+N 除外);



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307845775

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

适用频率: 50Hz/60Hz;

配用的辅助触头(CQC201610304835035):型号: AX-M3, AL-M3, XL-M3;

常开常闭的情况和数量: 1N01NC/2N02NC;Ith:3A;

AC-15:Ue:AC380V/AC400V/AC415V, Ie: 0.26A; Ue:AC500V, Ie: 0.21A;

DC-13:Ue:DC110V,DC220V/DC250V,Ie: 0.14A;

符合附录 N 的电子附件:

与预付费产品配用的分励脱扣器:SHT:AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/
AC 400V/ AC415V; AC500V

欠压脱扣器: UVT:AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V, AC500V

电动操作机构:MD: AC220V/AC230V/AC240V,DC110V,DC220V/DC250V,
AC380V/AC400V/AC415V; AC500V



中国质量认证中心