

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107336072

发证日期: 2022 年 03 月 24 日

有效期至: 2032 年 03 月 23 日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
生产企业名称	浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号
产品名称和系列、 规格、型号	交流接触器 NC5-12022、NC5-12022N、NC5-16022、NC5-16022N、NC5-18522、NC5-18522N ; NC5P-12022、NC5P-12022N、NC5P-16022、NC5P-16022N、NC5P-18522、 NC5P-18522N ; NC5G-12022、NC5G-12022N、NC5G-16022、NC5G-16022N、 NC5G-18522、NC5G-18522N ; NC5J-12022、NC5J-12022N、NC5J-16022、 NC5J-16022N、NC5J-18522、NC5J-18522N ; NC5NE-12022、NC5NE-12022N、 NC5NE-16022、NC5NE-16022N、NC5NE-18522、NC5NE-18522N; 详见参数附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

陈昕

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107336072

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NC5-12022、NC5-12022N、NC5-16022、NC5-16022N、NC5-18522、NC5-18522N;
NC5P-12022、NC5P-12022N、NC5P-16022、NC5P-16022N、NC5P-18522、NC5P-18522N;
NC5G-12022、NC5G-12022N、NC5G-16022、NC5G-16022N、NC5G-18522、NC5G-18522N;
NC5J-12022、NC5J-12022N、NC5J-16022、NC5J-16022N、NC5J-18522、NC5J-18522N;
NC5NE-12022、NC5NE-12022N、NC5NE-16022、NC5NE-16022N、NC5NE-18522、
NC5NE-18522N;

Uimp:12kV

Ui:1000V;

Ith:200A(NC5-12022、NC5-12022N、NC5P-12022、NC5P-12022N、NC5G-12022、
NC5G-12022N、NC5J-12022、NC5J-12022N、NC5NE-12022、NC5NE-12022N)、
250A(NC5-16022、NC5-16022N、NC5P-16022、NC5P-16022N、NC5G-16022、NC5G-16022N、
NC5J-16022、NC5J-16022N、NC5NE-16022、NC5NE-16022N), 275A(NC5-18522、
NC5-18522N、NC5P-18522、NC5P-18522N、NC5G-18522、NC5G-18522N、NC5J-18522、
NC5J-18522N、NC5NE-18522、NC5NE-18522N);

使用类别:AC-1, AC-3, AC-3e, AC-4;

Ue:AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V;

NC5-12022、NC5-12022N、NC5P-12022、NC5P-12022N、NC5G-12022、NC5G-12022N、
NC5J-12022、NC5J-12022N、NC5NE-12022、NC5NE-12022N:

AC-1:Ue/Ie:AC220V/230V/200A; AC380V/400V/200A; AC660V/690V/200A;

AC-3: Ue/Ie:AC220V/230V/120A; AC380V/400V/120A; AC660V/690V/86A;

AC-3e: Ue/Ie:AC220V/230V/120A; AC380V/400V/120A; AC660V/690V/86A;

AC-4: Ue/Ie:AC220V/230V/55A; AC380V/400V/55A; AC660V/690V/49A;

NC5-16022、NC5-16022N、NC5P-16022、NC5P-16022N、NC5G-16022、NC5G-16022N、
NC5J-16022、NC5J-16022N、NC5NE-16022、NC5NE-16022N:

AC-1:Ue/Ie:AC220V/230V/250A; AC380V/400V/250A; AC660V/690V/250A;

AC-3: Ue/Ie:AC220V/230V/160A; AC380V/400V/160A; AC660V/690V/107A;

AC-3e: Ue/Ie:AC220V/230V/160A; AC380V/400V/160A; AC660V/690V/107A;

AC-4: Ue/Ie:AC220V/230V/65A; AC380V/400V/65A; AC660V/690V/57A;

NC5-18522、NC5-18522N、NC5P-18522、NC5P-18522N、NC5G-18522、NC5G-18522N、
NC5J-18522、NC5J-18522N、NC5NE-18522、NC5NE-18522N:

AC-1:Ue/Ie:AC220V/230V/275A; AC380V/400V/275A; AC660V/690V/275A;



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107336072

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

AC-3: Ue/Ie:AC220V/230V/185A; AC380V/400V/185A; AC660V/690V/107A;
AC-3e: Ue/Ie:AC220V/230V/185A; AC380V/400V/185A; AC660V/690V/107A;
AC-4: Ue/Ie:AC220V/230V/80A; AC380V/400V/80A; AC660V/690V/69A;
Us:AC: 110V, 127V, 220V, 230V, 240V, 380V, 400V, 415V, 440V; 50Hz;
AC/DC 110V~127V, 220V~240V, 380V~415V;
极数: 3P;
外壳防护等级: IP00;
配用的辅助触头(标配): 2NO2NC; Uimp: 6kV; Ith:10A, AC-15:Ue/Ie:AC220V/230V/2.7A,
AC380V/400V/1.5A; DC-13:Ue/Ie:220V/0.3A



中国质量认证中心