

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2018010307070360

发证日期: 2021 年 10 月 19 日

有效期至: 2031 年 10 月 19 日

**委托人名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**制造商名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**生产企业名称** 温州正泰电器科技有限公司  
**及生产地址** 浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

**产品名称和系列、规格、型号** 塑料外壳式断路器  
NM1B-125S、NM1B-125C、NM1B-100S、NM1B-100C;详见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.2-2020

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 18 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2018010307070360

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NM1B-125S、NM1B-125C、NM1B-100S、NM1B-100C; Uimp: 8kV; Ui: 800V; Ue: AC220V (1P), AC380V/AC400V (3P, 3P+N, 4P), 690V(3P, 3P+N, 4P); NM1B-125S、NM1B-125C: In: 10A, 15A, 16A, 20A, 25A, 30A, 32A, 40A, 45A, 50A, 55A, 60A, 63A, 65A, 70A, 75A, 80A, 85A, 90A, 100A, 105A, 110A, 115A, 120A, 125A; NM1B-100S、NM1B-100C: In: 10A, 15A, 16A, 20A, 25A, 30A, 32A, 40A, 45A, 50A, 55A, 60A, 63A, 65A, 70A, 75A, 80A, 85A, 90A, 100A; 过电流脱扣器类型: 热磁式, 电磁式; S 型: AC380V/AC400V: Icu=25kA, Ics=15kA; AC690V: Icu=2.5kA Ics=2.5kA; C 型: AC220V, AC380V/AC400V: Icu=25kA, Ics=10kA; AC690V: Icu=2.5kA Ics=2.5kA; 适用频率: 50Hz/60Hz; 选择性类别: A 类; 极数: 1P (仅 C 型), 3P, 3P+N(3 个保护极, N 极常通), 4P(3 个保护极, N 极可开闭); 4P; 1P、3P、4P 适用于隔离用, 3P+N 不适用于隔离用; 脱扣级别: 5、10; 配用的辅助触头 1NO1NC、2NO2NC; Uimp: 4kA; Ui: 500V; Ith: 3A; AC-15, Ue: AC380V/AC400V; Ie: 0.26A; DC-13, Ue: DC110V, DC220V/DC250V, Ie: 0.14A; 符合附录 N 的电子附件: 预付费分励脱扣器: Uimp: 4kA; Ui: 500V; Us: DC24V、DC110V、DC220V/DC250V、AC220V/AC230V/AC240V、AC380V/AC400V/AC415V; 50/60Hz; 电动操作机构: Uimp: 4kA; Ui: 500V; Us: AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V, 50/60Hz; DC110V, DC220V/DC250V; 欠压脱扣器: Uimp: 4kA; Ui: 500V; Us: AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V, 50/60Hz



中国质量认证中心