



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302678783

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

乐清市一锦电子有限公司
浙江省温州市乐清市北白象镇南才村

产品名称和系列、型号、规格

刀开关

HK18G-125、HD11G-125; Uimp: 6kV; Ui: 690V; Ith: 125A; Ue: AC400V;
Ie: 63A、80A、100A、125A; Icw: 1.89kA/1s; 使用类别: AC-20B; 极数: 2P、
3P、4P; 见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2025年01月14日 有效期至: 2029年06月11日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2024年08月22日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302678783

证书附页: 第 1 页 共 1 页

型号的解释(Explanation of model/ type):

HK 18G - 125/ □ □
(1) (2) (3) (4) (5)

- (1) 刀开关
(2) 设计代号
(3) 壳架电流
(4) 极数: 2: 2 极; 3: 3 极; 4: 4 极;
(5) 接线方式: 无代号: 笔式接线; LS: 螺栓接线

HD IIG - 125/ □ □ E
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- (1) 刀开关
(2) 设计代号
(3) 壳架电流
(4) 极数: 2: 2 极; 3: 3 极; 4: 4 极;
(5) 接线方式: 无代号: 笔式接线; LS: 螺栓接线
(6) 光伏专供

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司