

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980304000403


浙江正泰电器股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：交流接触器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.4-2020
生产企业名称：浙江正泰电器股份有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

联系人：陈文忠
电话：0577-62877777
电子邮箱：cwz@chint.com
指定签字人：

自我声明时间：2023-12-08
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980304000403

产品系列、型号、规格(附件):

NCB-09/c/c/c/c, NCB-12/c/c/c/c, NCB-18/c/c/c/c, NCB-09/c/c/c/N,
NCB-12/c/c/c/N, NCB-18/c/c/c/N
Uimp: 6kV;
Ui: 690V;
Ue: AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V, AC660V/690V;
NCB-09/c/c/c/c, NCB-09/c/c/c/N;
Ith: 25A;
AC-1: Ue/Ie:
AC220V/230V/240V/25A, AC380V/400V/415V/25A, AC660V/690V/25A;
AC-3: Ue/Ie:
AC220V/230V/240V/9A, AC380V/400V/415V/9A, AC660V/690V/6.7A;
AC-4: Ue/Ie:
AC220V/230V/240V/9A, AC380V/400V/415V/9A, AC660V/690V/6.7A;
NCB-12/c/c/c/c, NCB-12/c/c/c/N;
Ith: 25A;
AC-1: Ue/Ie:
AC220V/230V/240V/25A, AC380V/400V/415V/25A, AC660V/690V/25A;
AC-3: Ue/Ie:
AC220V/230V/240V/12A, AC380V/400V/415V/12A, AC660V/690V/9A;
AC-4: Ue/Ie:
AC220V/230V/240V/12A, AC380V/400V/415V/12A, AC660V/690V/9A;
NCB-18/c/c/c/c, NCB-18/c/c/c/N;
Ith: 32A;
AC-1: Ue/Ie:
AC220V/230V/240V/32A, AC380V/400V/415V/32A, AC660V/690V/32A;
AC-3: Ue/Ie:
AC220V/230V/240V/18A, AC380V/400V/415V/18A, AC660V/690V/10.6A;
AC-4: Ue/Ie:
AC220V/230V/240V/18A, AC380V/400V/415V/18A, AC660V/690V/10.6A;
Us: AC24V, 36V, 42V, 48V, 110V, 120V, 127V, 220V, 230V, 240V, 277V, 380V, 400V,
415V, 440V, 460V, 480V, 600V, 660V, 50/60Hz, 50Hz (NCB-09~NCB-18,
NCB-09/4~NCB-18/4, NCB-09/22~NCB-18/22);
DC24V, 48V, 110V, 125V, 220V (NCB-09/Z~NCB-18/Z);
DC12V, 24V, 110V (NCB-09/YZ~NCB-18/YZ);
AC/DC100V~250V, 48V~130V, 24V~60V (NCB-09/W~NCB-18/W);
极数: 3P, 4P (4NO, 2NO+2NC);
外壳防护等级: IP20 (仅适用于正前侧);
配用的辅助触头: (本体)
2NO, 2NC, 1NO, 1NC, 2NO, 2NC, 2NO, 1NC, 1NO, 1NC;
Ith: 10A;
AC-1S: Ue/Ie: AC380V/400V/415V/1.5A;
DC-13: Ue/Ie: DC220V/250V/0.3A


联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-12-08
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。


强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304000403

产品系列、型号、规格(附件):

3.3 型号的解析:



N 表示可证产品, 母可证时省略不写
Z 直流线圈, W 直流电压线圈, YZ 永磁直流线圈, B 标准型, 省略不写
常闭主触头数量, 数量为 0 时, 省略不写
常开主触头数量, 数量为 3 时, 省略不写
常闭辅助触头数量, 3 极时为 1 时, 4 极为 0 时, 省略不写
常开辅助触头数量, 3 极为 1 时, 4 极为 0 时, 省略不写
(AC-3, 415V/400V/380V 时) 额定工作电流 (A)
设计序号
接触器
企业特征代号

注: 常开、常闭辅助触头组合型号: 11、22、20、02、21、12、10、01, 为 11 时省略不写, 0、1、2 均代表触头数量;
常开、常闭主触头组合型号: 30、40、22, 为 30 时省略不写, 为 40 时简写为 4

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-12-08
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。