



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307668084

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器

NBHLE-63、NBHLG-63、NBHLE-63H、NBHLE-63E；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月31日 有效期至：2029年07月30日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307668084

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NBHLE-63、NBHLG-63、NBHLE-63H、NBHLE-63E

Uimp: 4kV;

Ui: 500V;

Ue: AC220V/AC230V/AC240V (1P+N、2P)、

AC380V/AC400V/AC415V(3P、3P+N、4P);

In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A;

瞬时脱扣类型: NBHLE-63、NBHLE-63H、NBHLE-63E: B 型、C 型、D 型;

NBHLG-63: C 型;

$I\Delta n$ :

NBHLE-63、NBHLE-63H、NBHLE-63E: 0.03A、0.05A、0.075A、0.1A、0.3A/AC 型

NBHLE-63、NBHLE-63E: 0.03A、0.1A、0.3A/A 型

NBHLG-63: 0.03A/AC 型

额定剩余动作类型: A 型(仅适用于 NBHLE-63、NBHLE-63E)、AC 型/电子式;

$I\Delta m$ : 630A;

Ics: 6kA(NBHLE-63、NBHLG-63、NBHLE-63E); 7.5kA(NBHLE-63H);

Icn: 6kA(NBHLE-63、NBHLG-63、NBHLE-63E); 10kA(NBHLE-63H);

极数: NBHLE-63、NBHLE-63E: 2P、3P、4P、1P+N (1 个保护极, N 极常通)、3P+N (3 个保护极, N 极常通)

NBHLG-63: 1P+N (1 个保护极, N 极常通)、2P;

NBHLE-63H: 2P;

适用于隔离 (1P+N, 3P+N 除外)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307668084

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号解释：



本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司