



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010303685057

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、型号、规格

单相电压继电器
NJB1-Y；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年08月30日 有效期至：2029年08月29日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010303685057

证书附页：第 1 页 共 1 页

NJB1-Y

Ui:690V; Uimp:4kV; Ith:3A;

AC-15:Ue/Ie:AC220V、AC230V、AC240V/0.75A, AC120V/1.5A;

外壳防护等级:IP20;

型号解释:




表 1

电压规格	额定输入电压范围	
	接线端	范围
1	V1-COM	6mV~60mV AC/DC
	V2-COM	10mV~100mV AC/DC
	V3-COM	30mV~300mV AC/DC
2	V1-COM	1V~10V AC/DC
	V2-COM	3V~30V AC/DC
	V3-COM	15V~150V AC/DC
3	V1-COM	20V~200V AC/DC
	V2-COM	30V~300V AC/DC
	V3-COM	60V~600V AC/DC

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司