



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302667334

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰机电电气有限公司  
浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

**产品名称和系列、型号、规格**

隔离开关

NH45-16、NH45-20、NH45-25、NH45-32、NH45-40、NH45-63、NH45-80、NH45-100、NH45-125;  
Ue: AC415V/690V; Ie: 16A、20A、25A、32A、40A、63A、80A、100A、125A; Ui: 1000V;  
Uimp: 12kV; Ith: 125A; Icw: 5kA/1s; Icm (峰值): 7.65kA; 使用类别: AC-23B; 极数:  
3P、4P. 型号解释详见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年07月30日 有效期至: 2029年07月29日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302667334

证书附页: 第 1 页 共 1 页

型号的解释:

N    H    45    -    □ / □    □  
(1) (2) (3)    (4) (5) (6)

- (1) 企业代号
- (2) 隔离开关
- (3) 设计序号
- (4) 额定工作电流 (A): 16、20、25、32、40、63、80、100、125
- (5) 极数: 3 表示 3 极; 4 表示 4 极
- (6) W: 表示柜外操作; 无代号, 表示柜内操作

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司