

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2023980303000012

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。


浙江正泰电器股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：热过载继电器
产品系列、型号、规格：NR4-12.5G、NR4-25G、NR4-45G、NR4-80G；详见附件
依据的标准：GB/T 14048.4-2020
生产企业名称：浙江正泰电器股份有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

联系人：陈文忠
电话：0577-62877777
电子邮箱：cwz@chint.com
指定签字人：

自我声明时间：2023-08-05
自我声明地点：浙江省温州市乐清市

生产者签章



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。


强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2023980303000012


产品系列、型号、规格(附件):

NR4-12.5G, NR4-25G, NR4-45G, NR4-80G;
Uimp: 6kV; Ui: 690V(NR4-12.5G/25G/45G),
1000V(NR4-80G); Ue: AC690V(NR4-12.5G/25G/
45G), AC1000V(NR4-80G);
NR4-12.5G: Ie: 0.1-0.16A, 0.16-0.25A, 0.25-0.4A, 0.4-0.63A, 0.63-1A, 1-1.6A, 1.25-
2A, 1.6-2.5A, 2.5-4A, 4-6A, 5.5-8A, 7-10A, 9-13A;
NR4-25G: Ie: 0.1-0.16A, 0.16-0.25A, 0.25-0.4A, 0.4-0.63A, 0.63-1A, 1-1.6A, 1.25-2A,
1.6-2.5A, 2.5-4A, 4-6A, 5.5-8A, 7-10A, 9-13A, 12-18A, 17-25A;
NR4-45G: Ie: 9-13A, 12-18A, 17-25A, 23-32A, 28-36A, 34-45A; NR4-80G: Ie: 23-
32A, 30-40A, 37-50A, 48-65A, 55-70A, 63-80A;
脱扣级别: 10A; 3P; IP20(正前侧);
配置辅助触头(本体): INO, INC; Ui: 690V;
Uimp: 6kV, Ith: 5A, AC-15; UeIe: AC220/230V/2.7A, AC380/400V/1.5A; DC-13;
UeIe: DC220V/0.2A



联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-05-05
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。