



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302666868

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰机电电气有限公司
浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关

HD18-63/2、HD18-63/3、HD18-63/4、HD18-63/2E、HD18-63/3E、HD18-63/4E、
HS18-63/2、HS18-63/3、HS18-63/4、HD11-63/2BC、HD11-63/3BC、HD11-63/4BC、
HS11-63/2BC、HS11-63/3BC、HS11-63/4BC Ue: AC220V(2P)、AC415V(3P、4P); Ie: 63A;
Ui: 800V; Uimp: 8kV; Ith: 63A; Icw: 1.26kA/1s; Icm (峰值): 1.78kA; 使用类别: AC-22A;
极数: 2P、3P、4P; 型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年07月30日 有效期至: 2029年07月29日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302666868

证书附页: 第 1 页 共 1 页

型号解释:

$\frac{H\square}{(1)}$ $\frac{\square}{(2)}$ - $\frac{63}{(3)}$ / $\frac{\square}{(4)}$ $\frac{BC}{(5)}$ $\frac{\square}{(6)}$

- (1) 类组代号: “HD” 表示单投隔离开关; “HS” 表示双投隔离开关
- (2) “18” 表示设计序号, “11” 表示中央手柄式
- (3) 额定工作电流(A): 63
- (4) 极数: 2—2P, 3—3P, 4—4P
- (5) 表示保护型第三代隔离开关 (仅对 HD11、HS11)
- (6) E: 无符号表示其他行业; E: 表示新能源行业代号 (仅针对 HD18 型)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司