



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302666873

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰机电电气有限公司
浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关

HH15-2500/□□□、HH15-3150/□□□; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ith: 2500A、3150A; Ue: AC415V/690V;
Ie: 2500A(HH15-2500, 415V/690V)、3150A(HH15-3150、415V)、2500A(HH15-3150, 690V);
Icw: 80kA/1s; Icm (峰值): 176kA; 使用类别: AC-21B; 极数: 3P、3P+N (N极常通, 作为
开关使用). 型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年07月30日 有效期至: 2029年07月29日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302666873

证书附页: 第 1 页 共 1 页

型号的解释:

HH 15 - □ / □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- (1) 隔离开关
- (2) 设计代号
- (3) 约定发热电流(A) 2500, 3150
- (4) 极数: 3——三极, 3N——三极四线
- (5) “QP” 表示触头并联结构
- (6) “S” 表示双投开关, 单投无代号

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司