



产品认证证书

证书编号: CQC12002082427

申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司(V014025)
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号

继电器

JQX-10F、JTX、JMK : 触点负载: 2Z、3Z:10A 250VAC/30VDC 线圈电压: 5VDC、6VDC、9VDC、12VDC、18VDC、24VDC、36VDC、48VDC、110VDC、127VDC、220VDC 2W; 6VAC、12VAC、24VAC、36VAC、48VAC、110VAC、127VAC、220VAC、230VAC、240VAC、380VAC 3VA; 电气寿命: 20000 周期; 机械寿命: 50000 周期; 环境温度: -25℃~+55℃; RTI

产品标准和技术要求

GB/T21711.1-2008

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462155-2010 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020 年 02 月 27 日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2012 年 11 月 12 日

主任:

陆梅



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

C 0185482



PRODUCT CERTIFICATE

CERTIFICATE NO.: CQC12002082427

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Zhejiang CHINT Electric Co., Ltd.
No.1 CHINT Road, CHINT Industrial Zone, North Baixiang, Yueqing, Zhejiang Province, P.R.China

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Zhejiang CHINT Electric Co., Ltd.
No.1 CHINT Road, CHINT Industrial Zone, North Baixiang, Yueqing, Zhejiang Province, P.R.China

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Zhejiang CHINT Electric Co., Ltd. (V014025)
No.2, Changjiang Road, CHINT Intelligent Electric Appliance Industrial Zone, North Baixiang, Yueqing ,
Zhejiang Province, P.R.China

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Relay(Miniature electromagnetic relay)

JQX-10F、JTX、JMK : 触点负载: 2Z、3Z:10A 250VAC/30VDC 线圈电压: 5VDC、6VDC、9VDC、12VDC、18VDC、
24VDC、36VDC、48VDC、110VDC、127VDC、220VDC 2W; 6VAC、12VAC、24VAC、36VAC、48VAC、110VAC、127VAC、
220VAC、230VAC、240VAC、380VAC 3VA; 电气寿命: 20000 周期; 机械寿命: 50000 周期; 环境温度: -25℃~
+55℃; RTI

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T21711.1-2008

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES

Type Testing of Product + Initial Factory Inspection + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification
rules of CQC11-462155-2010 .

Valid from: Feb.27,2020

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing
certification body.

Date of original issued: Nov.12,2012

President: _____

Lu Mei



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China
<http://www.cqc.com.cn>

C 0185482



产品认证证书

附 录

证书编号: CQC12002082427

第 1 页 共 1 页

纸 号: 185482

型号命名规则:

JQX - 10F / 2Z

极数: 2Z (2组转换)
3Z (3组转换)
基本型号: JQX-10F

JTX - 2C

极数: 2C (2组转换)
3C (3组转换)
基本型号: JTX

JMK 2P- I

极数: 2P- I (2组转换)
3P- I (3组转换)
基本型号: JMK

产品型号	线圈电压 (Coil voltage)
JQX-10F	AC: (6~380)V; DC: (5~220)V
JTX	
JMK	

主任:

陆梅



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

变更结论 Modification Approval

证书编号 Certificate No.: CQC12002082427

申请编号 Application No.: V2019CQC002021-436921

申请人(委托人) Applicant: 浙江正泰电器股份有限公司/Zhejiang CHINT Electrics Co., Ltd.

证书编号 Certificate No.(变更前 Original): CQC12002082427

变更产品名称: 继电器

Name of Product Modified: Relay(Miniature electromagnetic relay)

变更情况 Situation of Modification (见下表 See table below):

序号	项目 Item	变更前 Original	变更后 Present
1	提高负载电压, 增加线圈交流电压规格参数, 变更型号规格	JQX-10F、JTX、JMK 系列 触点负载: 10A 220VAC, 10A 28VDC; 线圈: 5VDC、6VDC、9VDC、12VDC、18VDC、24VDC、36VDC、48VDC、110VDC、127VDC、220VDC 2W; 电气寿命: 20000 周期; 机械寿命: 50000 周期; 环境温度: -10℃~55℃; RTI	JQX-10F、JTX、JMK: 触点负载: 2Z、3Z:10A 250VAC/30VDC 线圈电压: 5VDC、6VDC、9VDC、12VDC、18VDC、24VDC、36VDC、48VDC、110VDC、127VDC、220VDC 2W; 6VAC、12VAC、24VAC、36VAC、48VAC、110VAC、127VAC、220VAC、230VAC、240VAC、380VAC 3VA; 电气寿命: 20000 周期; 机械寿命: 50000 周期; 环境温度: -25℃~+55℃; RTI
2	变更部件制造厂及材料厂	见报告 CQC2012-1633、CQC2012-1634	见报告 CQC2019-2244

现批准以上变更。

Above Modification is approved. The present will replace the original.

主任: 陆楠



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

变 更 结 论
Modification Approval

证书编号 Certificate No.: CQC12002082427

批准日期 (Date): 2020 年 02 月 27 日

主任: 陆杨



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>