



报告编号: 00901-A2025CCC0304-4668114



240008343976



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他

申请编号: A2025CCC0304-4668114

(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: NXCl-40□, NXCl-40□/N, NXCl-50□,
NXCl-50□/N, NXCl-65□, NXCl-65□/
N

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 交流接触器 型 号: NX□-40□, NX□-40□/N,NX□-50□, NX□-50□/N,NX□-65□, NX□-65□/N 商 标: 正泰/CHINT 样品数量: 2 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2025-01-16 完成日期: 2025-02-10	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正 泰智能电器工业园区长江路 2 号
---	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
见附页。

主检: 王宇 日期: 2025.02.20
审核: 陈林 日期: 2025.02.20
签发: 庄晓丽 日期: 2025.02.20

(检测机构名称: 盖章)
2025 年 02 月 20 日



备注:

变更项目	变更前	变更后
控制线圈匝数和线径变更	控制线圈: 42V 50Hz 匝数: 600±6 线径: φ0.475 控制线圈: 42V 50/60Hz 匝数: 600±6 线径: φ0.475	控制线圈: 42V 50Hz 匝数: 586±6 线径: φ0.47 控制线圈: 42V 50/60Hz 匝数: 586±6 线径: φ0.47
原证书编号	2024010304626597	
原测试报告编号	00901-A2024CCC0304-4431270	
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	

附页：

NXC-40, NXCF-40, NXC-40/N, NXCF-40/N, NXC-50, NXCF-50, NXC-50/N, NXCF-50/N, NXC-65, NXCF-65, NXC-65/N, NXCF-65/N, NXC-40XM, NXCF-40XM, NXC-40XM/N, NXCF-40XM/N, NXC-50XM, NXCF-50XM, NXC-50XM/N, NXCF-50XM/N, NXC-65XM, NXCF-65XM, NXC-65XM/N, NXCF-65XM/N:

Uimp: 8kV;

Ui: 690V;

Ith: NXC-40, NXCF-40, NXC-40/N, NXCF-40/N, NXC-40XM, NXCF-40XM, NXC-40XM/N, NXCF-40XM/N: 60A;

NXC-50, NXCF-50, NXC-50/N, NXCF-50/N, NXC-50XM, NXCF-50XM, NXC-50XM/N, NXCF-50XM/N: 80A;

NXC-65, NXCF-65, NXC-65/N, NXCF-65/N, NXC-65XM, NXCF-65XM, NXC-65XM/N, NXCF-65XM/N: 80A;

Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V;

NXC-40, NXCF-40, NXC-40/N, NXCF-40/N, NXC-40XM, NXCF-40XM, NXC-40XM/N, NXCF-40XM/N:

AC-1: Ue/le: AC220V/230V/60A, AC380V/400V/60A, AC660V/690V/60A;

AC-3: Ue/le: AC220V/230V/40A, AC380V/400V/40A, AC660V/690V/34A;

AC-4: Ue/le: AC220V/230V/40A, AC380V/400V/40A, AC660V/690V/34A;

NXC-50, NXCF-50, NXC-50/N, NXCF-50/N, NXC-50XM, NXCF-50XM, NXC-50XM/N, NXCF-50XM/N:

AC-1: Ue/le: AC220V/230V/80A, AC380V/400V/80A, AC660V/690V/80A;

AC-3: Ue/le: AC220V/230V/50A, AC380V/400V/50A, AC660V/690V/39A;

AC-4: Ue/le: AC220V/230V/50A, AC380V/400V/50A, AC660V/690V/39A;

NXC-65, NXCF-65, NXC-65/N, NXCF-65/N, NXC-65XM, NXCF-65XM, NXC-65XM/N, NXCF-65XM/N:

AC-1: Ue/le: AC220V/230V/80A, AC380V/400V/80A, AC660V/690V/80A;

AC-3: Ue/le: AC220V/230V/65A, AC380V/400V/65A, AC660V/690V/42A;

AC-4: Ue/le: AC220V/230V/65A, AC380V/400V/65A, AC660V/690V/42A;

Us: AC24V, AC36V, AC42V, AC48V, AC110V, AC120V, AC127V, AC200V, AC208V, AC220V, AC230V, AC240V, AC277V, AC380V, AC400V, AC415V, AC440V, AC460V, AC480V, AC500V, AC525V, AC600V, AC660V, 50Hz, 60Hz, 50/60Hz;

极数: 3P;

外壳防护等级:

NXC-40, NXCF-40, NXC-40/N, NXCF-40/N, NXC-50, NXCF-50, NXC-50/N, NXCF-50/N, NXC-65, NXCF-65, NXC-65/N, NXCF-65/N: IP10;

NXC-40XM, NXCF-40XM, NXC-40XM/N, NXCF-40XM/N, NXC-50XM, NXCF-50XM, NXC-50XM/N, NXCF-50XM/N, NXC-65XM, NXCF-65XM, NXC-65XM/N, NXCF-65XM/N: IP50(接线端子除外);

配用的辅助触头: (本体)

1NO1NC;

Ith: 10A;

AC-15: Ue/le: AC220V/230V/2.7A, AC380V/400V/1.5A;

DC-13: Ue/le: DC220V/0.3A

检验项目汇总表