

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC23107415969

发证日期: 2023年12月20日

有效期至: 2033年12月19日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称 温州正泰电器科技有限公司
及生产地址 浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器
NM5PDS-63F、NM5PDS-63H、NM5PDS-63Q、NM5PDS-63R; NM5PDS-100F、
NM5PDS-100H、NM5PDS-100Q、NM5PDS-100R; 详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC23107415969

第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NM5PDS-63F、NM5PDS-63H、NM5PDS-63Q、NM5PDS-63R ; NM5PDS-100F、NM5PDS-100H、
NM5PDS-100Q、NM5PDS-100R ;

U_{imp} : 8kV ; U_i : 1000V ; U_e : AC380V/400V/415V ;

I_n : 32A, 40A, 50A, 60A, 63A(NM5PDS-63) ;

32A, 40A, 50A, 60A, 63A, 65A, 70A, 75A, 80A, 85A, 90A, 100A(NM5PDS-100) ;

过电流脱扣器类型: 电子式 ;

F 型: AC380V/AC400V/AC415V : $I_{cs}=36kA$, $I_{cu}=36kA$;

H 型: AC380V/AC400V/AC415V : $I_{cs}=36kA$, $I_{cu}=50kA$;

Q 型: AC380V/AC400V/AC415V : $I_{cs}=50kA$, $I_{cu}=50kA$;

R 型: AC380V/AC400V/AC415V : $I_{cs}=50kA$, $I_{cu}=70kA$;

脱扣级别: 5、10A、10、20、30 ;

选择性类别: A 类 ; 极数: 3P ; 适用于隔离用 ; 适用频率: 50Hz/60Hz ;

配用的辅助触头: (CQC22107346397)

1NO+1NC ; 2NO+2NC ; U_i : 500V ; I_{th} : 5A ;

AC-15 U_e/I_e : AC380V/AC400V/AC415V/0.26A ; DC-13 U_e/I_e : DC110V、DC220V/DC250V/0.14A ;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器 U_{imp} : 4kV ; U_i : 500V ; AC220V/AC230V/AC240V、AC380V/AC400V/AC415V ; 50Hz/60Hz

电动操作机构 U_{imp} : 4kV ; U_i : 500V ; AC110V、AC220V/AC230V/AC240V、AC380V/AC400V/AC415V、

DC24V、DC110V、DC220V/DC250V ; AC(50Hz/60Hz)/DC ;

型号解释:

N M 5 PD S - □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

- (1)——企业特征代号
- (2)——塑料外壳式断路器
- (3)——设计代号
- (4)——专供产品
- (5)——电子式
- (6)——壳架等级电流
- (7)——短路分断能力级别代号(见注 1)

注 1:

短路分断能力级别代号: 适用型(代号 F), 较高型(代号 H), 高分断型(代号 Q), 限流型(代号 R)



中国质量认证中心