

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307851304

发证日期: 2020年06月24日

有效期至: 2031年03月05日

**委托人名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**制造商名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及生产地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**产品名称和系列、规格、型号** 剩余电流动作断路器  
NXBLE-125G, NXBLG-125G;  
Ue: AC220V/230V/240V(2P, 1P+N), AC380V/400V/415V(4P, 3P+N, 3P); In: 63A, 80A, 100A, 125A(1P+N, 2P); 63A, 80A, 100A(3P, 3P+N, 4P); I<sub>Δn</sub>: 0.03A, 0.05A, 0.075A, 0.1A, 0.3A/AC 型; 瞬时脱扣类型: B, C, D 型; 电子式; I<sub>Δm</sub>: 2500A, I<sub>cs</sub>=7500A, I<sub>cn</sub>=10000A; 极数: 2P, 3P, 4P(适用于隔离), 1P+N, 3P+N(N 极常通, 不适用隔离)

**产品标准和技术要求** GB/T16917.1-2014; GB/T16917.22-2008

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人:

主任:

陈昕

陆楠

# 中国质量认证中心