



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307706289

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

鼎佳电器有限公司
浙江省温州市乐清市柳市镇新光大道A1-A9号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器

NM2LC-400□/A、NM2LC-630□/A；Ue：AC400V；Ui：1000V；Uimp：8kV；In：400A(200A~400A连续可调)、630A(315A~630A连续可调)；过电流脱扣器类型：电子式；M型：Ics：50kA；Icu：65kA；Icw：10kA/1s；H型：Ics：65kA；Icu：85kA；Icw：10kA/1s；漏电脱扣器类型：电子式；IΔn：30mA（非延时）、50mA、100mA、200mA、300mA、500mA、800mA、1000mA分级可调/AC型；选择性类别：B类；IΔm：25%Icu；自动重合闸时间：20s~60s（仅延时型）；极数：3P+N（三个保护极，带不可开断中性线，不适用于隔离用）、4P（三个保护极，N极可开闭，适用于隔离用）；型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年10月15日 有效期至：2029年06月02日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307706289

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号解释：

N M 2 LC - □ / □ / □ / □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

- (1)、企业代号
- (2)、类别代号
- (3)、设计序号
- (4)、功能代号
- (5)、壳架等级额定电流 (A) 400、630
- (6)、分断能力代号：H (省略不写)：高分断型；M 标准型
- (7)、显示方式代号：Y (省略不写)：液晶显示；S 数码管显示
- (8)、控制器类型：A 基本型

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司