



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304639542

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

**产品名称和系列、型号、规格**

交流接触器

CJX2-40\*\*, CJX2-50\*\*, CJX2-65\*\*, NC1-40\*\*, NC1-50\*\*, NC1-65\*\*, CJX2-40\*\*N,  
CJX2-50\*\*N, CJX2-65\*\*N, NC1-40\*\*N, NC1-50\*\*N, NC1-65\*\*N (\*\*=触头种类和数  
量, 用数字 11, 04, 08 表示) 详细参数见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 06 月 06 日 有效期至: 2029 年 06 月 05 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304639542

证书附页: 第 1 页 共 3 页

CJX2-40\*\*, CJX2-50\*\*, CJX2-65\*\*, NC1-40\*\*, NC1-50\*\*, NC1-65\*\*, CJX2-40\*\*N,  
CJX2-50\*\*N, CJX2-65\*\*N, NC1-40\*\*N, NC1-50\*\*N, NC1-65\*\*N

(\*\*=触头种类和数量, 用数字 11, 04, 08 表示)

Ui: 690V;

Uimp: 8kV;

Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V;

CJX2-40\*\*, NC1-40\*\*, CJX2-40\*\*N, NC1-40\*\*N:

Ith: 60A;

AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/60A, AC380V/400V/60A, AC660V/690V/60A;

AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/40A, AC380V/400V/40A, AC660V/690V/34A;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/18.5A, AC380V/400V/18.5A, AC660V/690V/9A;

CJX2-50\*\*, NC1-50\*\*, CJX2-50\*\*N, NC1-50\*\*N:

Ith: 80A;

AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/80A, AC380V/400V/80A, AC660V/690V/80A;

AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/50A, AC380V/400V/50A, AC660V/690V/39A;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/24A, AC380V/400V/24A, AC660V/690V/12A;

CJX2-65\*\*, NC1-65\*\*, CJX2-65\*\*N, NC1-65\*\*N:

Ith: 80A;

AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/80A, AC380V/400V/80A, AC660V/690V/80A;

AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/65A, AC380V/400V/65A, AC660V/690V/42A;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/28A, AC380V/400V/28A, AC660V/690V/14A;

Us:

AC24V, AC36V, AC42V, AC48V, AC110V, AC120V, AC127V, AC200V, AC208V, AC220V,

AC230V, AC240V, AC277V, AC380V, AC400V, AC415V, AC440V, AC460V, AC480V, AC500V,

AC525V, AC600V, AC660V (50Hz, 60Hz, 50/60Hz);

AC220V, AC220-240V, AC460-480V (专供线圈, 50/60Hz);

DC24V, DC36V, DC48V, DC54V, DC60V, DC110V, DC127V, DC220V;

极数: 3P, 4P;

外壳防护等级: IP10;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304639542

证书附页: 第 2 页 共 3 页

配用的辅助触头 (本体):

1NO1NC

Ith:10A;

AC-15 Ue/Ie:AC380V/400V/0.95A;

DC-13 Ue/Ie:DC220V/250V/0.15A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



**中国质量认证中心**  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304639542

证书附页: 第 3 页 共 3 页

型号的解释:

<u>CJ</u>	<u>X</u>	<u>2-</u>	<u>□□</u>	<u>□□</u>	<u>N</u>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
(1) 交流接触器						
(2) 小型						
(3) 设计序号						
(4) 基本规格代号, 用 380V、AC-3 的额定工作电流数值表示						
(5) 触头种类和数量, 用数字表示: (可逆接触器表示的是单台产品的触头种类和数量)						
11 表示三常开主触头, 一常开和一常闭辅助触头						
04 表示四常开主触头						
08 表示两常开两常闭主触头 (可逆接触器无此触头种类)						
(6) 常规: 省略不写 N: 表示可逆接触器						
<u>N</u>	<u>C</u>	<u>1-</u>	<u>□□</u>	<u>□□</u>	<u>Z</u>	<u>N</u>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1) 企业特征代号						
(2) 交流接触器						
(3) 设计序号						
(4) 基本规格代号, 用 380V、AC-3 的额定工作电流数值表示						
(5) 触头种类和数量, 用数字表示: (可逆接触器表示的是单台产品的触头种类和数量)						
11 表示三常开主触头, 一常开和一常闭辅助触头						
04 表示四常开主触头						
08 表示两常开两常闭主触头 (可逆接触器无此触头种类)						
(6) 常规: 省略不写 Z: 表示直流操作						
(7) 常规: 省略不写 N: 表示可逆接触器						

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司