



151300110071



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: V2021CQC107502-844108

(任务编号)

产品名称: 真空交流接触器

型 号: CKJ5-400

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 真空交流接触器 型号: CKJ5-400 商 标: / 样品数量: 6 台 样品来源: 送样 收样日期: 2021-08-09 完成日期: 2021-08-24	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.4—2020 检验合格。	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: CKJ5-400; Uimp: 12kV; Ui: 1140V; Ith: 400A; 使用类别: AC-3, AC-4; Ue: AC380/660/1140V; Ie: 400A(AC-3)、330A(AC-4); Us: AC36V、110V、127V、220V、380V, 50Hz; 3P; 配用的辅助触头: Ith: 10A; AC-15: Ue/Ie: 380V/1.9A; DC-13: Ue/Ie: 220V/0.31A	
主检: 江圣杰	日期: 2021-08-24
审核: 江圣杰	日期: 2021-09-07
签发: 江圣杰	日期: 2021-09-10
备注: 1.变更情况: 详见附页; 2.最近一次原认可报告编号: 00901-A2018CCC0304-3026515; 3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 上海电器设备检测所有限公司; 4.原证书编号: CQC2004010304112627; 5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波); 6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。	



