



210009010178



(2020)国认监认字(007)号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0500

# 检 验 报 告

产品名称	起动用自耦减压变压器
委托单位	温州正泰电源电器有限公司
检验目的	质量检验
报告编号	COMPA1-20220282

国家广播电视产品质量检验检测中心  
北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司

## 检 验 报 告

委托单位	温州正泰电源电器有限公司	委托单位地址	温州市龙湾区温州经济技术开发区 滨海二道 1318 号		
产品名称	起动用自耦减压变压器	型号	QZB-J-75		
样品编号	20220112000699	数量	1 台		
检验部门	安全检测室	检验日期	2022.01.13 至 2022.01.20		
取样方式	送样	样品状态	良好	收样日期	2022.01.13
依据标准	GB/T 19212.1-2016《变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第1部分:通用要求和试验》 Q/ZT 121-2020《QZB-J 系列起动用自耦减压变压器》☆				
环境条件	室温: (20-30) °C 相对湿度: (45-65) %RH 大气压力: (99-101) kPa				

## 检验说明:

受温州正泰电源电器有限公司委托, 依据标准 GB/T 19212.1-2016《变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第1部分:通用要求和试验》对其提供的 QZB-J-75 型起动用自耦减压变压器进行防锈试验, 依据标准 Q/ZT 121-2020《QZB-J 系列起动用自耦减压变压器》对其进行性能测试。

## 检验结论:

温州正泰电源电器有限公司提供的 QZB-J-75 型起动用自耦减压变压器, 经检验, 其防锈试验符合标准 GB/T 19212.1-2016《变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第1部分:通用要求和试验》的要求, 性能测试符合 Q/ZT 121-2020《QZB-J 系列起动用自耦减压变压器》的要求。

意见或建议: 无。

编制: 沈秋晨

审核: 张宇平

批准(盖章):

韩正涛

日期:

2022.1.24

日期:

2022.1.24

日期:

2022.1.24

注: 报告中“判定”为“P”表示该项检验“合格”; “F”表示该项检验“不合格”; “N/A”表示该项检验“不适用”。