

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC23107411340

发证日期: 2023 年 11 月 14 日

有效期至: 2033 年 11 月 13 日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
生产企业名称	浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号
产品名称和系列、 规格、型号	交流接触器 NC7-115,NC7-150,NC7-170: $U_i$ :1000V; $U_{imp}$ :8kV; $I_{th}$ :200A(NC7-115,NC7-150),275A(NC7-170); $U_e$ :AC380V/400V,AC660V/690V; NC7-115: AC-1: $U_e/I_e$ :AC380V/400V/AC660V/690V/200A; AC-3,AC-4: $U_e/I_e$ :AC380V/400V/115A,AC660V/690V/86A; NC7-150: AC-1: $U_e/I_e$ :AC380V/400V/AC660V/690V/200A; AC-3,AC-4: $U_e/I_e$ :AC380V/400V/150A,AC660V/690V/107A; NC7-170: AC-1: $U_e/I_e$ :AC380V/400V/AC660V/690V/275A; AC-3: $U_e/I_e$ :AC380V/400V/170A,AC660V/690V/118A; AC-4: $U_e/I_e$ :AC380V/400V/150A,AC660V/690V/107A; $U_s$ :AC110V,AC127V,AC220V,AC230V,AC240V,AC380V,AC400V,AC415V, 50Hz; AC220V,AC380V,60Hz; AC110V,AC127V,AC220V,AC230V,AC240V,AC380V,AC415V,50/60Hz; 极数:3P; 外 壳防护等级:IP10; 配用的辅助触头: (外置) NCF1-11C:(已获 CQC 自愿认证, 证书 编号: CQC2010010305402996) 1NO1NC; $I_{th}$ :10A; AC-15: $U_e/I_e$ :AC380V/400V/0.95A; DC-13: $U_e/I_e$ :DC220V/250V/0.15A; NCF1-11C: (已获 CQC 自愿认证, 证书编号: CQC2015010305819787) 1NO1NC; $I_{th}$ :10A; AC-15: $U_e/I_e$ :AC220V/230V/2.7A,AC380V/400V/1.5A; DC-13: $U_e/I_e$ :DC220V/0.3A
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心