



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304626777

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

**产品名称和系列、型号、规格**

交流接触器

NXC-75, NXCF-75, NXC-75/N, NXCF-75/N, NXC-85, NXCF-85, NXC-85/N, NXCF-85/N, NXC-100, NXCF-100, NXC-100/N, NXCF-100/N, NXC-75XM, NXCF-75XM, NXC-75XM/N, NXCF-75XM/N, NXC-85XM, NXCF-85XM, NXC-85XM/N, NXCF-85XM/N, NXC-100XM, NXCF-100XM, NXC-100XM/N, NXCF-100XM/N; 见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年06月25日 有效期至：2029年05月07日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024年05月08日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304626777

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NXC-75, NXCF-75, NXC-75/N, NXCF-75/N, NXC-85, NXCF-85, NXC-85/N, NXCF-85/N, NXC-100, NXCF-100, NXC-100/N, NXCF-100/N, NXC-75XM, NXCF-75XM, NXC-75XM/N, NXCF-75XM/N, NXC-85XM, NXCF-85XM, NXC-85XM/N, NXCF-85XM/N, NXC-100XM, NXCF-100XM, NXC-100XM/N, NXCF-100XM/N

Uimp: 8kV;

Ui: 690V;

Ith: NXC-75, NXCF-75, NXC-75/N, NXCF-75/N, NXC-75XM, NXCF-75XM, NXC-75XM/N, NXCF-75XM/N: 90A;

NXC-85, NXCF-85, NXC-85/N, NXCF-85/N, NXC-85XM, NXCF-85XM, NXC-85XM/N, NXCF-85XM/N: 100A;

NXC-100, NXCF-100, NXC-100/N, NXCF-100/N, NXC-100XM, NXCF-100XM, NXC-100XM/N, NXCF-100XM/N: 125A;

Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V;

NXC-75, NXCF-75, NXC-75/N, NXCF-75/N, NXC-75XM, NXCF-75XM, NXC-75XM/N, NXCF-75XM/N:

AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/90A, AC380V/400V/90A, AC660V/690V/90A;

AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/75A, AC380V/400V/75A, AC660V/690V/42A;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/75A, AC380V/400V/75A, AC660V/690V/42A;

NXC-85, NXCF-85, NXC-85/N, NXCF-85/N, NXC-85XM, NXCF-85XM, NXC-85XM/N, NXCF-85XM/N:

AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/100A, AC380V/400V/100A, AC660V/690V/100A;

AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/85A, AC380V/400V/85A, AC660V/690V/49A;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/85A, AC380V/400V/85A, AC660V/690V/49A;

NXC-100, NXCF-100, NXC-100/N, NXCF-100/N, NXC-100XM, NXCF-100XM, NXC-100XM/N, NXCF-100XM/N:

AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/125A, AC380V/400V/125A, AC660V/690V/125A;

AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/100A, AC380V/400V/100A, AC660V/690V/49A;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/100A, AC380V/400V/100A, AC660V/690V/49A;

Us: AC24V, AC36V, AC42V, AC48V, AC110V, AC120V, AC127V, AC200V, AC208V, AC220V, AC230V, AC240V, AC277V, AC380V, AC400V, AC415V, AC440V,

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304626777

证书附页: 第 2 页 共 2 页

AC460V, AC480V, AC500V, AC525V, AC600V, AC660V, 50Hz, 60Hz, 50/60Hz;

极数: 3P;

外壳防护等级:

NXC-75, NXCF-75, NXC-75/N, NXCF-75/N, NXC-85, NXCF-85, NXC-85/N, NXCF-85/N,

NXC-100, NXCF-100, NXC-100/N, NXCF-100/N: IP10;

NXC-75XM, NXCF-75XM, NXC-75XM/N, NXCF-75XM/N, NXC-85XM, NXCF-85XM,

NXC-85XM/N, NXCF-85XM/N, NXC-100XM, NXCF-100XM, NXC-100XM/N, NXCF-100XM/N: IP50(接线端子除外);

配用的辅助触头: (本体)

1NO1NC;

Ith: 10A;

AC-15: Ue/Ie: AC220V/230V/2.7A, AC380V/400V/1.5A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.3A

型号解释:

N X C □ - □ □ / □  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(1) 企业特征代号

(2) 设计序号

(3) 交流接触器

(4) 专供代号: 常规产品默认无; “F”表示盘厂

(5) 基本规格代号, 用 380V/400V 时 AC-3 额定工作电流值表示

(6) 派生代号: 常规产品默认无; “XM”表示高防护型号

(7) N 表示可逆型接触器; 非可逆时省略不写

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司