



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307668804

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器
DZ158LE-125、DZ158LE-125H；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年08月01日 有效期至：2029年07月31日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307668804

证书附页：第 1 页 共 1 页

DZ158LE-125 、 DZ158LE-125H U_i : 500V ; U_{imp} : 4kV ; U_e : AC230V(1P+N、2P)、AC400V(3P、3P+N、4P); 过电流脱扣器型式: 热磁式; DZ158LE-125: I_n : 63A、80A、100A、125A; DZ158LE-125H: I_n : 63A、80A、100A; $I_{\Delta n}$: 0.03A (仅非延时型)、0.05A、0.1A、0.3A/AC 型; 动作特性: 非延时型和延时型; DZ158LE-125: $I_{cs}=I_{cu}=6kA$; DZ158LE-125H: $I_{cs}=7.5kA$ 、 $I_{cu}=10kA$; 剩余电流脱扣器的类型: 电子式; $I_{\Delta m}$: 2500A; 选择性类别: A 类; 极数: 1P+N(N 极不可开闭)、3P+N(N 极不可开闭) , 无隔离功能、2P、3P、4P (均为保护极) 具有隔离功能

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司