



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304692040

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江康佐电气科技有限公司
浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区德泰路

产品名称和系列、型号、规格

起动机（交流接触器）

NQ1-265; Ui: 1000V; Uimp: 8kV; Ue: AC380V/400V; Ith: 1.1Ie; Ie/Pe: 120A/90KW、160A/110KW、185A/132kW、225A/160KW、265A/185kW; 使用类别: AC-3; 极数: 3P; Us: AC110V/127V、AC220V/230V、AC380V/400V, 50Hz, 60Hz, 50/60Hz; 配用的辅助触头(1NO, 1NC, 1NO1NC): Ui: 600V; Uimp: 2.5kV; Ith: 3A; AC-15: Ue/Ie: AC250V/0.5A; DC-13: Ue/Ie: DC30V/2A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年09月14日 有效期至：2029年06月25日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304692040

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：

N Q 1 - 265 □
(1) (2) (3) (4) (5)

- (1) 企业代码
- (2) 起动器（交流接触器）
- (3) 设计序号
- (4) 壳架等级电流(A)
- (5) 模块功能：无标注(自动型)；S(机械应急型：手动操作)；Z(多功能型)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司