



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307667897

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器

NB1LE-63, NB1LE-63H Uimp: 4kV;Ui: 500V;Ue: AC230V (1P+N (带一个保护极, N 极不可开闭), 2P), AC400V (3P, 3P+N (带三个保护极, N 极不可开闭), 4P);In: 50A, 63A;瞬时脱扣类型: C 型;I Δ n: 0.03A; 额定剩余动作类型: AC 型/电子式;I Δ m: 500A (In: 50A), 630A (In: 63A);Ics: 6kA (NB1LE-63), 7.5kA (NB1LE-63H);Icn: 6kA (NB1LE-63), 10kA (NB1LE-63H);极数: 1P+N (带一个保护极, N 极不可开闭), 2P, 3P, 3P+N (带三个保护极, N 极不可开闭), 4P; 1P+N (带一个保护极, N 极不可开闭), 3P+N (带三个保护极, N 极不可开闭)不适用于隔离, 其余极数适用于隔离

产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 07 月 31 日 有效期至: 2029 年 07 月 30 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

