



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNASL1145

# CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: V2023CQC107502-1133053  
(任务编号)

产品名称: 万能式断路器

型 号: NXA63H、NXA63H/4、NXA63H/NE、  
NXA63H/4NE、NXAF63H、NXAF63H/4

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司




# 安全型式试验报告

产品名称：万能式断路器 型号：NXA63H、NXA63H/4、NXA63H/NE 、 NXA63H/4NE 、NXAF63H、NXAF63H/4 商标：CHINT/正泰 样品数量：1 台 样品来源：工厂送样  收样日期：2023-12-08 完成日期：2024-01-04	委托人：浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号  生产者：浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号  生产企业：温州正泰电器科技有限公司 生产企业地址：浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号
---	---

试验依据标准：  
GB/T 14048.2-2020 《低压开关设备和控制设备 第 2 部分：断路器》

试验结论：依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：  
见附页 1

主检：丁甜甜	日期：2024.01.25	
审核：孙晓芳	日期：2024.01.25	
签发：倪吉福	日期：2024.01.25	

备注：		
变更项目	变更前	变更后
见附页 2	见附页 2	见附页 2
原证书编号	CQC2017010307014260	
原测试报告编号	00901-V2022CQC107502-1015951	
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	

## 附页 1:

型号: NXA63H、NXA63H/4、NXA63H/NE、NXA63H/4NE、NXAF63H、NXAF63H/4

额定冲击耐受电压(Uimp):12kV;

额定绝缘电压(Ui):1000V;

额定工作电压(Ue): AC380V/400V/415V, AC440V/525V/690V;

额定电流(In): 4000A,5000A,6300A(仅 3P);

过电流脱扣器类型:电子式;

Ics=120kA(AC380V/400V/415V), 85kA(AC440V/525V/690V);

Icu=120kA(AC380V/400V/415V), 85kA(AC440V/525V/690V);

Icw=100kA/1s(AC380V/400V/415V), 75kA/1s(AC440V/525V/690V);

选择性类别: B;

极数: 3P, 4P;

适用于隔离;

适用频率: 50/60Hz;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器:

Us: AC220/230/240V, AC380/400/415V 50/60Hz;

辅助触头(本体):

4NO4NC,6NO6NC;

Ui: 415V;

Uimp:6kV;

Ith: 6A;

Ue/Ie: AC-15: AC415V/0.75A, AC240V/1.3A;

DC-13: DC220V/0.27A, DC110V/0.55A;

## 检验项目汇总表

[illegible]