



产品认证证书

证书编号: CQC2008010302285069

II 型自愿认证

申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称及地址

浙江正泰机电电气有限公司(V046191)
浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

产品名称和系列、规格、型号

隔离开关

HH15-125/□□□、HH15-160/□□□、HH15-200/□□□、HH15-250/□□□; Ue: AC415V/690V; Ie:
125A、160A、200A、250A; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ith: 250A; Icw: 5kA/1s; Icm (峰值):
7.65kA; 使用类别: AC-22B; 极数: 3P、3P+N(N 极常通, 作为开关使用)、4P; 型号解释
详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020 年 12 月 29 日 有效期至: 2030 年 12 月 29 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 18 日

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC2008010302285069

纸 号:

型号的解释:

$\frac{HH}{(1)} \quad \frac{15}{(2)} \quad - \quad \frac{\square}{(3)} \quad / \quad \frac{\square}{(4)} \quad \frac{\square}{(5)} \quad \frac{\square}{(6)}$

- (1) 隔离开关
- (2) 设计代号
- (3) 额定电流: 125A、160A、200A、250A
- (4) 极数: 3——三极; 3N——三极四线; 4——四极
- (5) “QP” 表示触头并联结构, “QA” 表示触头串联结构
- (6) “S” 表示双投开关, 单投无代号

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>