



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304633101

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

**产品名称和系列、型号、规格**

交流接触器

NC5NE-760S, NC5NE-760S/N, NXC-760R, NXC-760R/N; 具体参数详见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月09日 有效期至：2029年05月22日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024年05月23日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304633101

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NC5NE-760S, NC5NE-760S/N, NXC-760R, NXC-760R/N

Uimp: 12kV;

Ui: 1250V;

Ith: 760A;

使用类别: AC-1;

Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V;

AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/760A, AC380V/400V/760A, AC660V/690V/760A;

Us: AC/DC 110V~127V, 220V~240V, 380V~415V, 50/60Hz;

极数: 3P;

配用的辅助触头 (外置):

NC5NE-760S, NC5NE-760S/N:

NCF1-11C/B (已获证, 证书编号为: 2024010305630549),

NXC-760R, NXC-760R/N:

AX-3C/11B (已获证, 证书编号为: 2024010305630549)

1NO1NC;

Ith: 10A;

AC-15: Ue/Ie: AC220V/230V/2.7A, AC380V/400V/1.5A;

DC-13: Ue/Ie: 220V/0.3A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司