

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2003010307066298

发证日期: 2021 年 11 月 29 日

有效期至: 2031 年 01 月 13 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 温州正泰电器科技有限公司
及生产地址 浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、规格、型号 剩余电流动作断路器
DZ20L-630 ; 详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 18 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2003010307066298

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

DZ20L-630; Ue: AC380V; Ui: 800V; Uimp: 8kV; In: 400A、500A、630A; 过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式; 选择性类别: A 类; Ics: 10kA; Icu: 20kA; 脱扣级别: 20; 剩余电流脱扣器类型: 电子式; I Δ n: 单档 (非延时型): 100mA、150mA、200mA、300mA、500mA; 单档 (延时型): 100mA、150mA、200mA、300mA、500mA; 三档可调 (非延时型): (100mA/200mA/300mA)、(200mA/300mA/500mA); AC 型; I Δ m: 5kA; 极数: 3P+N(三个保护极, N 极不可开闭)、4P(三个保护极, N 极可开闭); 不适用于隔离; 配用的辅助触头: 2NO2NC、4NO4NC; Ith: 6A; AC-15: Ue/Ie: AC380V/3A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.2A



中国质量认证中心