



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0304-3010605
(任务编号)

产品名称: 空气延时头

型 号: F5-T0,F5-T2,F5-T4,F5-D0,F5-D2,F5-D4

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 空气延时头 型号: F5-T0,F5-T2,F5-T4,F5-D0,F5-D2, F5-D4 商 标: / 样品数量: 2 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2019-04-26 完成日期: 2019-05-08	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号						
试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格							
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: F5-T0,F5-T2,F5-T4,F5-D0,F5-D2,F5-D4 Uimp:6kV;Ui:660V;Ith:10A; AC-15: Ue:AC660V/AC380V; Ie:0.52A/0.95A; DC-13: Ue:DC220V; Ie:0.15A 外壳防护等级: IP20							
主检: 王 炜 签名:  日期: 2019-05-15	 (检测机构名称, 盖章) 2019年05月15日						
审核: 陆维导 签名:  日期: 2019-05-15							
签发: 许建林 签名:  日期: 2019-05-15							
备注: 1.变更情况: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <th style="width: 30%;">序号和名称</th> <th style="width: 35%;">变更前</th> <th style="width: 35%;">变更后</th> </tr> <tr> <td>变更情况: 见附页</td> <td>见附页</td> <td>见附页</td> </tr> </table>		序号和名称	变更前	变更后	变更情况: 见附页	见附页	见附页
序号和名称	变更前	变更后					
变更情况: 见附页	见附页	见附页					
2.原 CCC 认可报告编号: C-040-09B3608-S; 3.出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原 CCC 证书编号: 2004010304112620; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。							

检验项目汇总表

[illegible]