



220921342082



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L2601

# CQC 标志认证 试验报告

☐ 初始 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 其他:

报告编号: L20220320

任务编号: V2022CQC123005-1029309

产品名称: 电涌保护器

型 号: NXU-II 20/275 1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P; NXU-II 20/320 1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P; NXU-II 20/385 1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P; NXU-II 20/440 1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P; NXU-II 40/275 1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P; NXU-II 40/320 1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P; NXU-II 40/385 1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P; NXU-II 40/440 1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P; NXU-II/F 20/275 1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P; NXU-II/F 20/320 1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P; NXU-II/F 20/385 1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P; NXU-II/F 20/440 1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P; NXU-II/F 40/275 1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P; NXU-II/F 40/320 1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P; NXU-II/F 40/385 1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P; NXU-II/F 40/440 1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P

检测机构: 上海市防雷中心防雷产品测试中心



# 试验报告

样品名称: 电涌保护器

型号: NXU-II 20/275 1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P; NXU-II 20/320 1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P; NXU-II 20/385 1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P; NXU-II 20/440 1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P; NXU-II 40/275 1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P; NXU-II 40/320 1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P; NXU-II 40/385 1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P; NXU-II 40/440 1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P; NXU-II/F 20/275 1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P; NXU-II/F 20/320 1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P; NXU-II/F 20/385 1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P; NXU-II/F 20/440 1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P; NXU-II/F 40/275 1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P; NXU-II/F 40/320 1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P; NXU-II/F 40/385 1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P; NXU-II/F 40/440 1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P

品牌: 正泰/CHINT

数量: 133

收样日期: 2022.08.19

完成日期: 2022.11.21

样品来源: 客户送样

申请人: 浙江正泰电器股份有限公司

申请人地址: 浙江省乐清市北白象镇  
正泰工业园区正泰路 1 号

制造商: 浙江正泰电器股份有限公司

制造商地址: 浙江省乐清市北白象镇  
正泰工业园区正泰路 1 号

生产厂: 浙江正泰电器股份有限公司

生产厂地址: 浙江省乐清市北白象镇  
正泰工业园区正泰路 1 号

试验依据标准: GB/T 18802.11-2020《低压电涌保护器 (SPD)

第 11 部分: 低压电源系统的电涌保护器性能要求和试验方法》

试验结论: 经测试, 变更产品符合标准条款 7.2.4/8.4.4、7.2.5.2/8.4.5.2、7.2.3/8.4.3、7.2.8.2/8.4.8.1 和 8.4.5.3.2 的要求。

编制: 林毅

签名:  日期: 2022.12.07

审核: 王逢士

签名:  日期: 2022.12.07

批准: 沈云新

签名:  日期: 2022.12.07

上海市防雷中心防雷产品测试中心

2022 年 12 月 07 日

备注: 变更详情见附录十五。



