



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302667349

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰机电电气有限公司  
浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

**产品名称和系列、型号、规格**

隔离开关  
NH40□-200、NH40□-250；详见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月30日 有效期至：2029年07月29日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302667349

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NH40□-200、NH40□-250;

Uimp: 12kV; Ui: 1500V; Ue: DC1000V (2P 外形)、DC1000V/DC1500V (3P 外形)、AC1140V (3P);

Ie: 200A、250A; Ith: 250A; Icw: 9kA/1s; Icm (峰值): 9kA;

使用类别: DC-21B (2P 外形、3P 外形)、DC-PV1 (2P 外形、3P 外形)、AC-21B (3P);

接线方式: 2P 外形、3P 外形;

极数: 3P;

配用的辅助触头: 微动开关 RLXW20-11M(CQC2016010305843493); Ui: 400V;

Uimp: 2.5kV; AC-12: Ue/Ie: 380V/16A; DC-12: Ue/Ie: 250V/5A; Ith: 16A;

SCPD 型号: RT28-32/16A;

## 型号解释:

N	H	40	DC	-	□	/	□	□	HV	□
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)

(1) 企业代号

(2) 隔离开关

(3) 设计序号

(4) DC: 直流; 无: 交流

(5) 额定工作电流 (A): 200、250

(6) 极数: 2—二极, 3—三极

(7) “0”表示无开合信号装置; “1”表示有开合信号装置型

(8) HV: 高电压代号

(9) W: 手柄柜外操作; 无表示手柄柜内操作

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司