

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2015010304824987

发证日期: 2023 年 08 月 29 日

有效期至: 2025 年 11 月 08 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号

产品名称和系列、规格、型号 交流接触器
NXC-06M ~ 12M、NXC-06M/N ~ 12M/N、NXC-06M/Z ~ 12M/Z、NXC-06M/Z/N ~ 12M/Z/N; 详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 23 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2015010304824987

第 1 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NXC-06M~12M、NXC-06M/N~12M/N、NXC-06M/Z~12M/Z、NXC-06M/Z/N~12M/Z/N ;
Ui : 690V ; Uimp : 6kV ;

Ith : 20A ;

Ue : AC220V/230V , AC380V/400V , AC660V/690V ;

NXC-06M , NXC-06M/N , NXC-06M/Z , NXC-06M/Z/N :

AC-1 : Ue/Ie : AC220V/230V/20A , AC380V/400V/20A , AC660V/690V/20A ;

AC-3 : Ue/Ie : AC220V/230V/6A , AC380V/400V/6A , AC660V/690V/3.8A ;

AC-4 : Ue/Ie : AC220V/230V/6A , AC380V/400V/6A , AC660V/690V/3.8A ;

NXC-09M , NXC-09M/N , NXC-09M/Z , NXC-09M/Z/N :

AC-1 : Ue/Ie : AC220V/230V/20A , AC380V/400V/20A , AC660V/690V/20A ;

AC-3 : Ue/Ie : AC220V/230V/9A , AC380V/400V/9A , AC660V/690V/4.9A ;

AC-4 : Ue/Ie : AC220V/230V/9A , AC380V/400V/9A , AC660V/690V/4.9A ;

NXC-12M , NXC-12M/N , NXC-12M/Z , NXC-12M/Z/N :

AC-1 : Ue/Ie : AC220V/230V/20A , AC380V/400V/20A , AC660V/690V/20A ;

AC-3 : Ue/Ie : AC220V/230V/12A , AC380V/400V/12A , AC660V/690V/4.9A ;

AC-4 : Ue/Ie : AC220V/230V/12A , AC380V/400V/9A , AC660V/690V/4.9A ;

使用类别 : AC-1、AC-3、AC-4 ;

极数 : 3P、4P ;

防护等级 : IP20 (仅适用于正前侧) ;

Us : AC (50Hz) : 24V、36V、48V、110V、127V、220V、230V、277V、380V、400V、415V、440V ;

AC (50/60Hz) : 24V、36V、48V、110V、127V、220V、230V、277V、380V、400V、415V、440V ;

DC : 24V、48V、110V、220V ;

配用的辅助触头 : (本体) 1NO , 1NC ;

Ith : 10A ;

AC-15 : Ue/Ie : AC380V/400V/1.5A ;

DC-13 : Ue/Ie : DC220V/0.3A ;



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2015010304824987

第 2 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号解释：

N X C - □ M □ □ / □ □ / □ / □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

(1)企业特征代号

(2)设计序号

(3)交流接触器

(4)基本规格代号，用 380V/400V 时 AC-3 额定工作电流值表示

(5)M 表示小型，其它壳架不写

(6)M 型常开辅助触头数量，其它壳架省略不写

(7)M 型常闭辅助触头数量，其它壳架省略不写

(8)常开主触头数量，数量为 3 时，省略不写

(9)常闭主触头数量，数量为 0 时，省略不写

(10)Z：线圈直流型；B：标准型（省略不写）

(11)N：可逆性接触器；非可逆时省略不写；



中国质量认证中心