



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-902098





(任务编号)

产品名称: 剩余电流动作断路器

型 号: NBHLE-63Y、NBHLE-63YH

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



<p>样品名称: 剩余电流动作断路器 型 号: NBHLE-63Y、NBHLE-63YH 商 标: 正泰/CHINT 样品数量: 18 台 样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2021-12-31 完成日期: 2022-01-18</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 16917.1-2014, GB/T 16917.22-2008 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NBHLE-63Y、NBHLE-63YH Uimp: 4kV Ui: 500V Ue: AC220V/230V/240V In: 一般型: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 瞬时脱扣类型: C,D 型 S 型: 25A、32A、40A、50A、63A IΔn: 一般型: 0.01A、0.03A、0.05A、0.075A、0.1A、0.3A; S 型: 0.05A、0.075A、0.1A、0.3A AC 型 电子式 IΔm: 2kA Ics=Icn: 4500A (NBHLE-63Y), Ics=Icn: 6000A (NBHLE-63YH) 极数: 1P+N (带一个保护极,N 极可开闭) 适用于隔离</p>	
<p>主检:  日期: 2022.01.24</p>	
<p>审核:  日期: 2022.01.24</p>	
<p>签发:  日期: 2022.01.24</p>	
<p>备注: 见附页 1</p>	