



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2020CQC012031-673549  
(任务编号)

产品名称: 按钮

型 号: NP6

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 按钮 型 号: NP6 商 标: / 样品数量: 7 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2020-08-31 完成日期: 2020-09-09	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NP6 Uimp:2.5kV;Ui:250V; Ith:3A; AC-15: Ue/ Ie:AC220V/0.5A, AC110V/0.7A; DC-13: Ue/ Ie:DC220V/0.1A, DC24V/0.7A; 外壳防护等级:IP40 (工作面); 安装孔径: $\phi 16\text{mm}$ ;	
主检: 王 炜 签名:  日期: 2020-09-25	 (检测机构名称 盖章) 2020 年 09 月 25 日
审核: 陆维导 签名:  日期: 2020-09-25	
签发: 陈 源 签名:  日期: 2020-09-25	
备注 1. 变更情况: 见附页; 2. 原认可报告编号: 03601-A-18B1998-S; 3. 出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4. 原 CQC 证书编号: CQC2002010305009867; 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。	

## 检验项目汇总表

[illegible]