



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302666905

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰机电电气有限公司
浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

产品名称和系列、型号、规格

刀开关

HD□-1000、HS□-1000; Ue: AC690V; Ie: 1000A; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ith: 1000A; Icw: 20kA/1s; Icm(峰值): 40kA; 使用类别: AC-21B(HD12-1000、HD13-1000、HD14-1000、HS12-1000、HS13-1000)、AC-20B(HD11-1000、HS11-1000); 极数: 3P、4P; 型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年07月30日 有效期至: 2029年07月29日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302666905

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：

H□ □ 1000 / □ □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

- (1) 类组代号：“HD”表示单投刀开关，“HS”表示双投刀开关
- (2) 设计代号：“11”：中央手柄式、“12”：侧方正面杠杆操作机构式、“13”：中央杠杆操作机构式、“14”：侧面手柄式
- (3) 额定工作电流（A）
- (4) 极数：3-3P、4-4P
- (5) “0”表示不带灭弧罩、“1”表示有灭弧罩；对于中央手柄式：“8”表示板前接线式、“9”表示板后接线式、无则表示仅一种接线方式，即板前接线
- (6) 对于设计代号“13”：有“BX”表示旋转式操作型，无“BX”表示中央杠杆式操作型
- (7) 对于设计代号“11”：B表示保护型，带保护盖，无表示不带保护盖
- (8) 对于“HD11”：F表示防误操作型，带锁扣机构(仅针对板前接线)，无字母表示普通型，其它型号：无

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司