



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305688216

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰机床电气制造有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、型号、规格

行程开关

LW6 Ui:550V;Uimp:6kV;Ith:5A;AC-15:Ue/Ie:380V/2.6A;DC-13:Ue/Ie:220V/0.27A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年09月06日 有效期至：2029年09月05日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305688216

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：




表 1 LW6 系列万能转换开关定位特征代号

特征代号	操 动 器 位 置												
A						0°	30°						
B					30°	0°	30°						
C					30°	0°	30°	60°					
D				60°	30°	0°	30°	60°					
E				60°	30°	0°	30°	60°	90°				
F			90°	60°	30°	0°	30°	60°	90°				
G			90°	60°	30°	0°	30°	60°	90°	120°			
H		120°	90°	60°	30°	0°	30°	60°	90°	120°			
I		120°	90°	60°	30°	0°	30°	60°	90°	120°	150°		
J	150°	120°	90°	60°	30°	0°	30°	60°	90°	120°	150°		
K	210°	240°	370°	300°	330°	0°	30°	60°	90°	120°	150°	180°	

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司