



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307665886

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器
NXM-250S、NXMH-250S、NXMP-250S;详情见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月29日 有效期至：2029年07月28日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307665886

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NXM-250S、NXMH-250S、NXMP-250S;
Ui:800V;Uimp:8kV;
Ue: AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V,AC660V/AC690V;
In: 100A,125A, 140A, 150A, 160A, 175A, 180A, 200A, 225A, 250A;
过电流脱扣器类型: 电磁式, 热磁式;
Ics: 30kA(AC220V/AC230V/AC240V),20kA (AC380V/AC400V/AC415V) ,5kA
(AC660V/AC690V);
Icu: 50kA(AC220V/AC230V/AC240V),36kA (AC380V/AC400V/AC415V) ,8kA
(AC660V/AC690V) ;
50/60Hz;脱扣级别 (带电动机保护的断路器): 热磁式: 20 使用类别: A;
极数: 3P ,3P+N(三个保护极, N 极不可开闭), 4P (3 个保护极, N 极可开闭),
4P;
配用的辅助报警触头 (CQC2016010304835035) :
AX-M,AL-M;2NO2NC;Ith: 3A;
AC-15: Ue/Ie: AC380/400/415V/0.26A;
DC-13: Ue/Ie: DC110V,DC220V/DC250V/0.14A;
符合附录 N 的电子附件:
欠压脱扣器 UVT-M3: AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V
50Hz/60Hz;
电动操作机构 MD-M3: AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V
50Hz/60Hz
DC110V,DC220V/DC250V;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司