



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-844225
(任务编号)

产品名称: 电磁起动器

型 号: NQ3-11P

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称：电磁起动器 型 号：NQ3-11P 商 标：CHINT 样品数量：13 台 样品来源：工厂送样 收样日期：2021-11-22 完成日期：2021-12-14	委托人：浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工 业园区正泰路 1 号 生产者：浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工 业园区正泰路 1 号 生产企业：浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市北白象镇正泰 智能电器工业园区长江路 2 号															
试验结论：依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格																
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： 见附页一																
主检：赵廷伟	日期：2022-01-04															
审核：陈吉福	日期：2022-01-04															
签发：李永俊	日期：2022-01-04															
<div>（检测机构名称、盖章） 2022 年 01 月 04 日</div> <div>检验检测专用章</div>																
备注： <table><tr><td>变更项目</td><td>变更前</td><td>变更后</td></tr><tr><td>变更内容</td><td>见附页二</td><td>见附页二</td></tr><tr><td>原证书编号</td><td colspan="2">CQC2010010304392190</td></tr><tr><td>原测试报告编号</td><td colspan="2">00901-A2011CCC0304-1215147</td></tr><tr><td>原检测单位</td><td colspan="2">上海电器设备检测所</td></tr></table>		变更项目	变更前	变更后	变更内容	见附页二	见附页二	原证书编号	CQC2010010304392190		原测试报告编号	00901-A2011CCC0304-1215147		原检测单位	上海电器设备检测所	
变更项目	变更前	变更后														
变更内容	见附页二	见附页二														
原证书编号	CQC2010010304392190															
原测试报告编号	00901-A2011CCC0304-1215147															
原检测单位	上海电器设备检测所															

附页一：

NQ3-11P

Ui: 690V;

Uimp:6kV;

Ue:AC220/230V,AC380/400V,AC660/690V;

Pe:0.18kW,0.25kW,0.37kW,0.55kW,0.75kW,1.1kW,1.5kW,2.2kW,
3kW,4kW,5.5kW,7.5kW,11kW,15kW;

脱扣级别：10A;

极数：3P;

外壳防护等级：IP55;

配用的辅助触头：

接触器辅助：

1NO;

Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie:380V/0.95A;

热过载继电器辅助：

1NO,1NC;

Ith:5A;

AC-15:Ue/Ie:380V/1.58A;

微动开关：

1NO,1NC;

Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie:36V/10A

检验项目汇总表

[illegible]