



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307626776

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、型号、规格

小型断路器

NB5-63N, NB5P-63N, NB5H-63N, NB5J-63N, NB5G-63N, NB5NE-63N, NB5-63NFB

Uimp:4kV, Ui:500V; Ue:AC230/400V 或 AC240V/415V(1P); AC230V 或 AC240V(1P+N); AC400V 或 AC415V(2P,3P,3P+N,4P); In:1A,2A,3A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A; 瞬时脱扣类型:B,C,D型特性; Ics=Icn=Icn1:6kA; 极数:1P,1P+N(1个保护极,N极可开闭),2P,3P,3P+N(3个保护极,N极可开闭),4P.

产品标准和技术要求

GB/T 10963.1-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年07月29日 有效期至:2029年05月07日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2024年05月08日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

