



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304639093

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

NC5NE-320S, NC5NE-320S/N, NC5NE-360S, NC5NE-360S/N, NXC-320R, NXC-320R/
N, NXC-360R, NXC-360R/N; 具体参数详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月09日 有效期至：2029年06月05日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024年06月06日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304639093

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NC5NE-320S,NC5NE-320S/N,NC5NE-360S,NC5NE-360S/N,NXC-320R,NXC-320R/N,NXC-360R,NXC-360R/N

Uimp:12kV;

Ui:1250V;

Ith:320A(NC5NE-320S,NC5NE-320S/N, NXC-320R,NXC-320R/N),

360A(NC5NE-360S,NC5NE-360S/N, NXC-360R,NXC-360R/N);

使用类别:AC-1;

Ue:AC220V/230V,AC380V/400V,AC660V/690V;

NC5NE-320S,NC5NE-320S/N, NXC-320R,NXC-320R/N;

AC-1:Ue/Ie:AC220V/230V/320A,AC380V/400V/320A,AC660V/690V/320A;

NC5NE-360S,NC5NE-360S/N, NXC-360R,NXC-360R/N;

AC-1:Ue/Ie:AC220V/230V/360A,AC380V/400V/360A,AC660V/690V/360A;

Us:AC 48V,110V,127V,220V,230V,240V,380V,400V,415V,440V,50Hz,50/60Hz;

AC/DC 110V~127V,220V~240V,380V~415V, 50/60Hz;

极数: 3P;

配用的辅助触头 (外置):

NC5NE-320S,NC5NE-320S/N,NC5NE-360S,NC5NE-360S/N :NCF1-11C(已获证, 证书编号为: 2024010305630549),

NXC-320R,NXC-320R/N,NXC-360R,NXC-360R/N: AX-3C/11(已获证, 证书编号为: 2024010305630549)

1NO1NC;

Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie:AC220V/230V/2.7A,AC380V/400V/1.5A;

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.3A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司