



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# 型式试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐其他:





委托编号: 03601-Z-23B0027-S

产品名称: 行程开关

型 号: YBLX-8

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 行程开关 型 号: YBLX-8 商 标: / 样品数量: 5 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2023-06-12 完成日期: 2023-06-19	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 生产企业: 浙江正泰机床电气制造有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号
试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:  YBLX-8 Ui:415V;Uimp:4kV;Ith:20A; 使用类别:AC-15,DC-13; AC-15:Ue/Ie:AC380V/2.63A; DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.91A; 防护等级: IP52.	
主检: 王 炜 签字:  日期: 2023-07-06	 (检测机构名称、盖章) 2023年07月06日
审核: 丁 娟 签字:  日期: 2023-07-06	
签发: 韩美丽 签字:  日期: 2023-07-06	
备注: 1. 变更情况: 见附页; 2. 原认可报告编号: 03601-A-18B2261-S; 3. 出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4. 原自我声明证书编号: 2020970305001340; 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效; 6. 送试样品: YBLX-8/5; 7. 本 CCC 产品认证试验报告依据 CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明。	

## 检验项目汇总表

[illegible]