



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302667320

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰机电电气有限公司
浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关

NHD50-1600/3□□□□□、NHS50-1600/3□□□□□；Uimp:12kV；Ui:1000V；Ith:1600A；
Ue:AC400V/690V；400V:Ie:1600A；690V:Ie:1250A；Icw:32kA/1s；Icm(峰
值):38.4kA(NHD50-1600/312~314、NHS50-1600/312~314)；使用类
别:AC-21B(NHD50-1600/312~314、NHS50-1600/312~314)，AC-20B(NHD50-1600/311、
NHS50-1600/311)；极数：3P；型号解释详见附件页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月30日 有效期至：2029年07月29日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302667320

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：

N H □ 50 -1600 /3 □ □ □ □

“B”表示保护型(带保护盖,仅对中央手柄式)
“BX”表示旋转式操作型(仅对中央正面杠杆操作机构式)
“CX”表示杠杆式操作型(仅对中央正面杠杆操作机构式)
“8”表示板前接线(仅对中央手柄式);
“9”表示板后接线(仅对中央手柄式)。

“11”表示中央手柄式，无灭弧装置;
“12”表示侧方正面杠杆操作机构式，有灭弧装置;
“13”表示中央正面杠杆操作机构式，有灭弧装置;
“14”表示侧面操作手柄式，有灭弧装置。

极数：3——三极
壳架等级额定电流(A)
设计序号
类组代号：D 表示单投，S 表示双投
隔离开关
企业代号

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司