



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302656008

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰机电电气有限公司  
浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

**产品名称和系列、型号、规格**

电控隔离开关

NH40D-160、NH40D-200、NH40D-250、NH45D-160、NH45D-200、NH45D-250、NH40D-315、NH40D-400、NH40D-500、NH40D-630、NH45D-315、NH45D-400、NH45D-500、NH45D-630；  
Ue: AC415V/AC690V；Ie: 160A、200A、250A、315A、400A、500A、630A；Ui: 1000V；Uimp: 12kV；Ith: 250A、315A、400A、630A；Icw: 10kA/1s, Icm(峰值): 10kA(NH40D-160、NH40D-200、NH40D-250、NH45D-160、NH45D-200、NH45D-250)；Icw: 25kA/1s, Icm(峰值): 25kA(NH40D-315、NH40D-400、NH40D-500、NH40D-630、NH45D-315、NH45D-400、NH45D-500、NH45D-630)；  
使用类别: AC-23B(415V)、AC-22B(690V)；极数: 3P、4P

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月11日 有效期至：2029年07月10日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

