



151300110071



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0302-3084967
(任务编号)

产品名称: 熔断器式隔离开关

型 号: NHR17-800/30、NHR17-800/31、
HR6-800/30、HR6-800/31

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 熔断器式隔离开关 型号: NHR17-800/30 商 标: / 数 量: 3 台 样品来源: 送样 收样日期: 2019-01-10 完成日期: 2019-02-21	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰机电电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区
--	---

试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

NHR17-800/30、NHR17-800/31、HR6-800/30、HR6-800/31;
 Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ith: 800A、630A; Ue: AC400V;
 Ie: 800A、630A; 额定限制短路电流 Iq: 100kA; 使用类别: AC-22B;
 极数: 3P
 配用的辅助触头: 1NO1NC; Ith: 5A; AC-15:Ue/Ie:AC220V/0.79A;
 DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.1A

主检: 蔡贵丙 日期: 2019-02-21

审核: 何仁序 日期: 2019-03-04

签发: 王 日期: 2019-03-05

福建省产品质量检验研究院
 2019 年 3 月 5 日

备注:

1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后 (1)
1	标准换版	GB/T14048.3-2008	GB/T14048.3-2017
2	生产厂地址变更 (未搬迁)	浙江省乐清市乐成镇盐盘工业区	浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区
3	辅助触头	1NO1NC; Ith: 5A; AC-15: Ue/Ie: AC380V/0.79A	1NO1NC; Ith: 5A; AC-15:Ue/Ie:AC220V/0.79A; DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.1A (2003010305077998)

2.最近一次原 3C 认可报告编号(申请编号): C-06801-1C171145(A2017CCC0302-2666095);

3.最近一次出具原 3C 试验报告的检测单位: 浙江省机电产品质量检测所;

4.原 3C 证书编号: 2017010302005793;

5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N (120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波);

6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。

试验项目汇总表

[illegible]