



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304640484

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

**产品名称和系列、型号、规格**

交流接触器

NC5-50044、NC5-50044N、NC5P-50044、NC5P-50044N、NC5G-50044、NC5G-50044N、  
NC5J-50044、NC5J-50044N、NC5NE-50044、NC5NE-50044N；详见参数附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年06月11日 有效期至：2029年06月10日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304640484

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NC5-50044、NC5-50044N、NC5P-50044、NC5P-50044N、NC5G-50044、NC5G-50044N、NC5J-50044、NC5J-50044N、NC5NE-50044、NC5NE-50044N

Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ith: 700A;

Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V;

AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/700A; AC380V/400V/700A; AC660V/690V /700A ;

AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/500A; AC380V/400V/500A; AC660V/690V /353A ;

AC-3e: Ue/Ie: AC220V/230V/500A; AC380V/400V/500A; AC660V/690V /353A ;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/147A; AC380V/400V/147A; AC660V/690V /145A ;

使用类别: AC-1,AC-3,AC-3e,AC-4;

Us: AC: 110V、120V、127V、220V、230V、240V、380V、400V、415V; AC/DC: 110V~127V、220V~240V、

380V~415V; 50/60Hz

极数: 3P;

配用的辅助触头: F4-22 (2NO2NC)

Uimp: 6kV; Ith: 10A;

AC-15: Ue/Ie: AC220V/230V/2.7A, AC380V/400V/1.5A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.3A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司