



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:





申请编号: A2018CCC0305-2936475
(任务编号)

产品名称: 时控开关

型 号: KG316T, KG316T-D

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 时控开关 型 号: KG316T, KG316T-D 商 标: / 样品数量: 17 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-09-06 完成日期: 2018-09-18	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: KG316T, KG316T-D Ui:240V, Uimp:4kV; AC-15:Ue/Ie:220V/3A, 230V/3A, 240V/3A; Ith:10A; 防护等级:IP20.	
主检: 王 炜 签字:  日期: 2018-10-22	 (检测机构名称、盖章) 2018 年 10 月 22 日
审核: 尤雪元 签字:  日期: 2018-10-22	
签发: 张 洁 签字:  日期: 2018-10-22	
备注: 1.变更情况: 见附件 1; 2.原 CCC 认可报告编号: 03601-A-14B0147-S; 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原 CCC 证书编号: 2003010305089173; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。	

检验项目汇总表

[illegible]