

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21107302530

发证日期: 2021 年 06 月 25 日

有效期至: 2031 年 06 月 21 日

| | |
|-------------------|---|
| 委托人名称 | 浙江正泰电器股份有限公司 |
| 及注册地址 | 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 |
| 制造商名称 | 浙江正泰电器股份有限公司 |
| 及注册地址 | 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 |
| 生产企业名称 | 浙江正泰电器股份有限公司 |
| 及生产地址 | 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号 |
| 产品名称和系列、 规格、型号 | 交流接触器 NC8-630,NC8-800,NC8-1000,NC8-630/W,NC8-800/W,NC8-1000/W;详见附件 |
| 产品标准和技术要求 | GB/T 14048.4-2020 |
| 认证模式 | 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督 |

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

陆楠



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21107302530

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NC8-630,NC8-800,NC8-1000,NC8-630/W,NC8-800/W,NC8-1000/W;型号解释详见附件;

Ui: 1000V;

Uimp: 8kV;

NC8-630,NC8-630/W:

Ith: 800A;

AC-1: Ue/Ie: AC230V/400V/690V/1000V/800A;

AC-3: Ue/Ie: AC230V/630A,AC400V/630A,AC690V/560A,AC1000V/300A;

AC-4: Ue/Ie: AC230V/225A,AC400V/225A,AC690V/200A,AC1000V/110A;

NC8-800,NC8-800/W:

Ith: 1000A;

AC-1: Ue/Ie: AC230V/400V/690V/1000V/1000A;

AC-3: Ue/Ie: AC230V/800A,AC400V/800A,AC690V/650A,AC1000V/320A;

AC-4: Ue/Ie: AC230V/242A,AC400V/242A,AC690V/215A,AC1000V/150A;

NC8-1000,NC8-1000/W:

Ith: 1000A;

AC-1: Ue/Ie: AC230V/400V/690V/1000V/1000A;

AC-3: Ue/Ie: AC230V/1000A,AC400V/1000A,AC690V/800A,AC1000V/350A;

AC-4: Ue/Ie: AC230V/260A,AC400V/260A,AC690V/230A,AC1000V/150A;

Us:

NC8-630,NC8-800,NC8-1000:

48V,110V,127V,220V,230V,240V,380V,400V,415V,50/60Hz/DC;

NC8-630/W,NC8-800/W,NC8-1000/W:

100~250V,250~500V,50/60Hz/DC;

极数: 3P;

配用辅助触头: (外置)

NCF1-11C

2NO2NC;

Ith: 10A;

AC-15: Ue/Ie:AC24V/6A, AC230V/3.13A, AC400V/1.8A,AC690V/1.04A;

DC-13: Ue/Ie:DC125V/0.55A,DC250V/0.27A;



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证


证书编号: CQC21107302530

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号解释:



中国质量认证中心